

Codice identificativo	
Codice ispezione	ISP054000027802
Data riferimento ispezione	02/10/2025
Codice e denominazione impianto di distribuzione	2774
Comune	Villa Basilica
Tipo di gas distribuito (naturale o altro)	
Identificativo Operatore	228
Condizioni ambientali	Idonee
Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile)	Portatile
Codice Strumentazione	Pedonale METREX2 MATR.17210.16
Tipologia di supporto cartografico utilizzato per l'individuazione del tracciato	digitale CART

Codice Tubazione	Frazione	Elenco vie/strade o mappe interessate dall'attività	Rete ispezionata		Codice presunta dispersione	Note
			AP/MP	BP		
TUB000000 033425	BOVEGLIO		107.00	0.00		
TUB115704 28835	BOVEGLIO		563.00	0.00		
TUB115704 28837	BOVEGLIO	S.C. DI BOVEGLIO	30.00	0.00		
TUB074100 43015	DISTENDINO	VIA DELLE CARTIERE	2.00	0.00		
TUB000000 036605	BOVEGLIO	VIA DI BOVEGLIO	1.00	0.00		
TUB000000 037367	BOVEGLIO	VIA DI BOVEGLIO	2.00	0.00		
		Totale metri	705.00	0.00		

NOTE

Data:	Firma dell'Operatore:



Rapporto di Ispezione della rete gas a seguito Ricerca Dispersioni Rete Gas

M-01-19a
Rapporto di Ispezione di rete