

Codice identificativo	
Codice ispezione	ISP053990027402
Data riferimento ispezione	10/10/2025
Codice e denominazione impianto di distribuzione	1645
Comune	Capannori
Tipo di gas distribuito (naturale o altro)	
Identificativo Operatore	225
Condizioni ambientali	Idonee
Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile)	Portatile
Codice Strumentazione	Pedonale METREX2 MATR.16372.15
Tipologia di supporto cartografico utilizzato per l'individuazione del tracciato	digitale CART

Codice Tubazione	Frazione	Elenco vie/strade o mappe interessate dall'attività	Rete ispezionata		Codice presunta dispersione	Note
			AP/MP	BP		
TUB217600 05959	MARLIA	VIA CARLO DEL PRETE	0.00	10.00		
TUB217600 05924	MARLIA	VIA CARLO DEL PRETE	0.00	6.00		
TUB029100 805609	MARLIA	VIA CARLO DEL PRETE	0.00	5.00		
TUB030780 831173	MARLIA	VIA CARLO DEL PRETE	0.00	14.00		
TUB029100 805611	MARLIA	VIA CARLO DEL PRETE	0.00	4.00		
TUB030780 831171	MARLIA	VIA CARLO DEL PRETE	0.00	15.00		
TUB029100 805612	MARLIA	VIA CARLO DEL PRETE	0.00	12.00		
TUB217600 14180	LAMMARI	VIA TRAVERSA	0.00	7.00		
TUB217600 10474	LAMMARI	VIA TRAVERSA	0.00	57.00		
TUB028800 802780	LAMMARI	VIA TRAVERSA	0.00	47.00		
		Totale metri	0.00	177.00		



Rapporto di Ispezione della rete gas a seguito Ricerca Dispersioni Rete Gas

M-01-19a
Rapporto di Ispezione di rete

NOTE	
Data:	Firma dell'Operatore: