

Codice identificativo	
Codice ispezione	ISP053950026604
Data riferimento ispezione	18/09/2025
Codice e denominazione impianto di distribuzione	1645
Comune	Capannori
Tipo di gas distribuito (naturale o altro)	
Identificativo Operatore	228
Condizioni ambientali	Idonee
Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile)	Portatile
Codice Strumentazione	Pedonale METREX2 MATR.2041
Tipologia di supporto cartografico utilizzato per l'individuazione del tracciato	digitale CART

Codice Tubazione	Frazione	Elenco vie/strade o mappe interessate dall'attività	Rete ispezionata		Codice presunta dispersione	Note
			AP/MP	BP		
TUB151005 90325	GRAGNANO	STRADA DEL COLLE DELLE	24.00	0.00		
TUB017590 653787	CAMIGLIANO	STRADONE DI CAMIGLIANO	0.00	9.00		
TUB028960 804190	LAPPATO	VIA DEL VALLONE	55.00	0.00		
TUB151005 90327	LAPPATO	VIA TRAVERSA VI	583.00	0.00		
TUB147005 63127	GRAGNANO	VIA TRAVERSA VI	176.00	0.00		
		Totale metri	838.00	9.00		

NOTE

Data:	Firma dell'Operatore:
-------	-----------------------



Rapporto di Ispezione della rete gas a seguito Ricerca Dispersioni Rete Gas

M-01-19a
Rapporto di Ispezione di rete