



Rapporto di Ispezione della rete gas a seguito Ricerca Dispersioni

Codice e denominazione impianto di distribuzione	1647
Comune	Gallicano
Tipo di gas distribuito	
Data e ora inizio esecuzione del percorso	26/07/2021
Sistema di ricerca (veicolare, strumentazione portatile)	Veicolare
Codice Strumentazione	Protheo MATR.11640

Elenco vie interessate dall'attività	Rete ispezionata		Ordine dispersione	Ubicazione della dispersione (indicare Via/strada e n° civico)	Note
	AP/MP	BP			
VIA SANTA LUCIA	0.00	70.00			
VIA DEI CIPRESSI	0.00	47.00			
VIA DEI CIPRESSI	0.00	10.00			
LOCALITA' AL SANO	0.00	2.00			
VIA ROMA	0.00	2.00			
VIA BARTOLINI	0.00	22.00			
VIA DELLA RENA	93.00	0.00			
VIA DELLA RENA	5.00	0.00			
VIA ROMA	15.00	0.00			
VIA BARTOLINI	1.00	0.00			
LOCALITA' AL SANO	0.00	63.00			
LOCALITA' AL SANO	0.00	57.00			
VIA ROMA	0.00	74.00			
VIA ROMA	0.00	4.00			
VIA ROMA	0.00	1.00			
VIA DELLA RENA	2.00	0.00			
VIA DELLA RENA	0.00	1.00			
VIA DELLA RENA	125.00	0.00			
VIA DELLA RENA	0.00	148.00			
VIA DELLA RENA	0.00	22.00			
VIA ROMA	89.00	0.00			
VIA ALLA ROSSA	0.00	37.00			
VIA ALLA ROSSA	0.00	106.00			
LOCALITA' AL SANO	0.00	9.00			
VIA ROMA	0.00	14.00			
VIA ROMA	0.00	26.00			
VIA DELLA RENA	0.00	29.00			
VIA DELLA RENA	0.00	37.00			
VIA DELLA RENA	0.00	65.00			
VIA DELLA RENA	0.00	111.00			



Rapporto di Ispezione della rete gas a seguito Ricerca Dispersioni

Elenco vie interessate dall'attività	Rete ispezionata		Ordine dispersione	Ubicazione della dispersione (indicare Via/strada e n° civico)	Note
	AP/MP	ВР			
VIA DELLA RENA	0.00	231.00			
VIA DELLA RENA	0.00	12.00			
VIA ROMA	0.00	21.00			
VIA ROMA	0.00	57.00			
VIA ROMA	0.00	6.00			
LOCALITA' AL SANO	0.00	30.00			
LOCALITA' AL SANO	0.00	1.00			
LOCALITA' AL SANO	0.00	21.00			
VIA ROMA	0.00	42.00			
VIA ROMA	0.00	27.00			
VIA ROMA	0.00	10.00			
Totale metri	330.00	1415.00			